BGP.271.7.2019 Ciepłowody, dnia 30.04.2019r.

GMINA CIEPŁOWODY
[illegible]
NIP 887-16-[illegible]

ODPOWIEDŹ Nr 2 NA PYTANIA

Dotyczy: postępowania dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **„BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MUSZKOWICACH" (Nr ogłoszenia w BZP: 540204-N-2019)**

Zamawiający – GMINA CIEPŁOWODY na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018r. poz. 1986 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie 1: Czy można zastosować równoważne urządzenia do:
a) kotła stalowego Mini Bio 20 f-my Kostrzewa?
b) osadnika gnilnego o poj. 10 m3 f-my STOLBUD i jeżeli tak, to czy zbiornik może być z tworzywa HDPE?
Odpowiedź: Zgodnie z pkt 3.7. SIWZ, Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne w zakresie kotła stalowego. Osadnik gnilny należy wykonać jako żelbetowy.

Pytanie 2: W projekcie przewidziano okna i drzwi z drewna klejonego o współczynniku przenikania ciepła Uw<0,9 W/m2*K. Dla ramy z drewna klejonego i trzech szybach trudno jest uzyskać wymagany w projekcie wsp. przenikania ciepła dla całego okna, a dla okien małych ekonomicznie nieuzasadnione. Czy można zastosować okna o ramach z PCV w okleinie złoty dąb? Jeżeli nie, to czy współczynnik Uw<0,9 W/m2*K odnosi się tylko do okna referencyjnego 123x148 cm.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania okien PVC. Współczynnik Uw<0,9 W/m2*K odnosi się do okna referencyjnego 123x148 cm.

Pytanie 3: Czy O1 o wymiarach 1500x1800 mm jest witryną (nieotwieraną)? Okno drewniane o tych wymiarach będzie ciężkie i trudne do zamykania.
Odpowiedź: Okno O1 nie jest witryną.

Pytanie 4: Czy można zrezygnować z mikrowentylacji przy oknach z uwagi na trudno osiągalny wymagany współczynnik przenikania ciepła dla całego okna?
Odpowiedź: Nie można zrezygnować z mikrowentylacji.

Pytanie 5: Brak zgodności drzwi DZ1 pokazanych na zestawieniu stolarki i na elewacjach. Drzwi są pokazane jako symetryczne; czy nie powinny być asymetryczne?
Odpowiedź: W dokumentacji projektowej nie ma rozbieżności pomiędzy rysunkami A2,A7Z i A8 w projekcie architektoniczno-budowlanym.

Pytanie 6: Czy wymagane jest zaświadczenie o nie zaleganiu z ZUS i US ?
Odpowiedź: Zgodnie z pkt 9.7 SIWZ Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy.

Zamawiający - GMINA CIEPŁOWODY **nie przedłuża terminu składania ofert.**

WÓJT

.....*Łukasz Białkowski*
(pieczątka imienna i podpis kierownika Zamawiającego)