

Ciepłowody, 6 marca 2017 r.

**Pytania i odpowiedzi nr 1 do zapytania ofertowego obejmującego:**

- 1. Remont świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich**
- 2. Remont świetlicy wiejskiej w Wilamowicach**
- 3. Remont świetlicy wiejskiej w Kobylej Głowie**

**Pytanie**

Jaką przyjąć grubość izolacji ze stryropianu - poz.7 przedmiar remontu świetlicy wiejskiej w Wilamowicach?

Odpowiedź:

W poz. 7 należy przyjąć warstwę grubości 10 cm.

**Pytanie**

W poz.9 przedmiaru remontu świetlicy wiejskiej w Wilamowicach - posadzka z miksokreta 2,5cm jest za cienka dla ułożenia na styropianie, może popękać. Proszę o przemyślenie grubości min.4cm

Odpowiedź:

W poz. 9 należy przyjąć warstwę grubości 25mm. W poz. 10 zwiększamy grubość o 25mm, co daje łącznie 50mm.

**Pytanie**

Proszę o podanie parametrów paneli podłogowych w poz. 10 przedmiar remontu świetlicy wiejskiej w Wilamowicach

Odpowiedź:

Parametry paneli podłogowych: grubość min 8mm, klasa ścieralności AC5, kolorystyka do uzgodnienia w Inwestorem

**KIEROWNIK**  
Referatu Budownictwa  
i Gospodarki Przestrzennej  
*Kamila Pankiewicz - Krawiec*